| 地区 | 志波姫 | 検体名 | 1.御駒堂浄水場(原水) | | 原水 | 2.御駒堂浄水場(浄水) | | 浄水 | 3.堀口宮中 | | 浄水 | 4刈敷下刈敷 | | 浄水 | 5.伊豆野城内前 | | 浄水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | | 基準値(浄水) | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 1,013 | 30 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.35 | 0.13 | 0.29 | 0.38 | 0.12 | 0.28 | 0.38 | 0.12 | 0.28 | 0.38 | 0.12 | 0.29 | 0.35 | 0.13 | 0.28 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.22 | 0.06未満 | 0.07 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.006 | 0.002未満 | 0.003 | 0.009 | 0.002未満 | 0.004 | 0.007 | 0.002未満 | 0.003 | 0.007 | 0.002未満 | 0.003 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.004 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.006 | 0.002未満 | 0.002 | 0.006 | 0.002未満 | 0.002 | 0.008 | 0.002未満 | 0.003 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.211 | 0.065 | 0.132 | 0.008 | 0.004未満 | 0.004 | 0.008 | 0.004未満 | 0.004 | 0.007 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.007 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.917 | 0.276 | 0.481 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.009 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 7.4 | 5.2 | 6.6 | 9.7 | 7.0 | 8.9 | 9.7 | 6.9 | 8.8 | 9.7 | 7.2 | 8.9 | 9.6 | 7.4 | 8.8 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.090 | 0.021 | 0.044 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.35 | 4.79 | 5.71 | 13.29 | 11.36 | 12.47 | 13.29 | 11.40 | 12.47 | 13.36 | 11.40 | 12.51 | 13.04 | 10.54 | 11.79 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 28.8 | 19.6 | 25.4 | 28.2 | 20.2 | 25.7 | 28.2 | 20.2 | 25.6 | 28.4 | 20.7 | 25.9 | 29.5 | 21.3 | 26.5 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 105.0 | 87.6 | 94.3 | 90.6 | 74.1 | 85.6 | 96.0 | 71.6 | 85.7 | 90.4 | 73.9 | 85.7 | 92.0 | 72.9 | 85.4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物【全有機炭素(TOC)の量】 | 3mg/l以下 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3未満 | 0.5 | 0.7 | 0.3未満 | 0.5 | 0.7 | 0.3未満 | 0.5 | 0.8 | 0.3未満 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上～8.6以下 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 41.0 | 10.4 | 19.1 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12.5 | 2.8 | 5.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

| 地区 | 志波姫 | 検体名 | 6.南郷大平 | | 浄水 | | | | | | | | | | | | | 浄水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | | 基準値(浄水) | 最大 | 最小 | 平均 | | | | | | | | | | | | | 平均 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | − | − | − | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1，4−ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.22 | 0.06未満 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.007 | 0.002未満 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.008 | 0.002未満 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.008 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 0.011 | 0.008未満 | 0.008未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 9.6 | 7.1 | 8.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 12.26 | 9.47 | 11.11 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 29.0 | 20.8 | 26.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 92.0 | 72.2 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物【全有機炭素(TOC)の量】 | 3mg/l以下 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | 5.8以上～8.6以下 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | − | − | − | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | − | − | − | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | | | |