地区	築館	検体名	1.新田浄水場(原水)		原水	2.新田浄水場(浄水)		浄水	3.秋山		浄水	4.芋埣		浄水	5.下萩沢		浄水
検査項目		基準値(浄水)	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	2,638	55	562	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.42	0.10	0.29	0.34	0.11	0.29	0.34	0.13	0.27	0.33	0.14	0.26	0.34	0.13	0.27
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.07	0.05未満	0.05未満	0.09	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.04	0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.008	0.002未満	0.003	0.005	0.002未満	0.002	0.004	0.002未満	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.003	0.005	0.009	0.003	0.006	0.009	0.003	0.006	0.009	0.003	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	0.002	0.007	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.394	0.017	0.146	0.007	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.008	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	1.277	0.201	0.447	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.015	0.008未満	0.008未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.6	4.6	6.6	9.3	7.1	8.5	9.4	7.6	8.6	9.4	7.6	8.6	9.4	7.6	8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.068	0.008	0.039	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.38	4.73	5.70	14.12	10.60	12.09	13.04	11.08	12.06	13.39	11.32	12.27	13.11	11.06	12.08
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	28.6	17.9	24.8	28.5	20.6	25.8	28.6	21.1	25.9	28.5	21.1	26.0	29.1	21.3	26.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下	101.7	88.2	94.7	92.0	75.9	84.4	89.0	77.8	83.8	87.0	78.7	83.9	90.0	78.4	84.2
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物【全有機炭素(TOC)の量】	3mg/l以下	3.1	0.8	1.4	0.9	0.3未満	0.5	0.7	0.3未満	0.5	0.7	0.3未満	0.5	0.7	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.2	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	臭気	異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	色度	5度以下	105.3	8.2	22.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
51	濁度	2度以下	27.7	1.4	5.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

地区	築館	検体名	6.横須賀		浄水	7.太田		浄水	8.上照越		浄水	9.蟹沢		浄水	10.多賀		浄水
	検査項目	基準値(浄水)	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.34	0.13	0.26	0.34	0.13	0.26	0.34	0.13	0.27	0.35	0.14	0.26	0.34	0.14	0.26
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.10	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.009	0.003	0.006	0.009	0.003	0.006	0.008	0.003	0.005	0.008	0.003	0.005	0.010	0.003	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.006	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001	0.004	0.001未満	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.006	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.014	0.008未満	0.008未満	0.013	0.008未満	0.008未満	0.017	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.012	0.008未満	0.008未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.4	7.6	8.6	9.5	7.6	8.6	9.4	7.6	8.6	9.4	7.6	8.6	9.4	7.6	8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.10	11.09	12.12	13.19	11.08	12.06	13.03	10.93	12.00	13.01	11.20	12.04	13.12	11.26	12.15
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	29.1	21.4	26.4	29.6	21.6	26.7	29.3	21.4	26.4	28.5	20.6	25.7	29.1	21.0	26.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下	89.0	78.7	83.1	90.0	72.3	81.0	94.0	73.9	82.8	89.0	72.2	80.4	88.0	73.2	81.4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物【全有機炭素(TOC)の量】	3mg/l以下	0.8	0.3	0.5	0.7	0.3未満	0.5	0.7	0.3未満	0.5	0.8	0.3未満	0.5	0.7	0.3未満	0.5
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.1	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0	7.3	6.9	7.1	7.2	6.8	7.0
48	味	異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49	臭気	異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50	色度	5度以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

地区	築館	検体名	11.忽滑沢		浄水
	検査項目	基準値(浄水)	最大	最小	平均
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	−	−	−
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.34	0.16	0.26
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.04	0.02	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1，4−ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.12	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	0.002	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.001未満	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013	0.002	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007	0.002未満	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	0.001未満	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.006	0.004未満	0.004未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.048	0.012	0.026
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.5	7.6	8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.85	11.23	12.09
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	28.7	20.4	25.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下	87.8	69.6	81.6
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物【全有機炭素(TOC)の量】	3mg/l以下	0.8	0.3未満	0.5
47	pH値	5.8以上～8.6以下	7.3	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	−	−	−
49	臭気	異常でないこと	−	−	−
50	色度	5度以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満