

栗原市水道事業の概要

項 目	認 可
給水区域	築館地区、若柳地区、栗駒地区、高清水地区、一迫地区、瀬峰地区、鶯沢地区、金成地区、志波姫地区、花山地区
計画給水人口	64,500人
計画一日最大給水量	31,266m ³
処理方法	
新田浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
新山浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
桐木沢浄水場	急速ろ過方式
御駒堂浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
宮城県大崎広域水道系	急速ろ過方式施設
上田浄水場	急速ろ過方式
荒砥沢浄水場	急速ろ過方式
耕英浄水場	急速ろ過方式
不動西浄水場	急速ろ過方式
館下浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
沢辺浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
姉菌浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
新清水浄水場	急速ろ過方式
金流浄水場	膜ろ過方式
畑浄水場	急速ろ過方式
赤児浄水場	急速ろ過方式 + 粒状活性炭ろ過方式
温湯浄水場	急速ろ過方式
越戸浄水場	急速ろ過方式
山内浄水場	消毒のみ
花山沢浄水場	消毒のみ
大笹浄水場	消毒のみ
金沢浄水場	消毒のみ
認可(届出)年月日	令和2年4月1日
計画目標年度	令和8年度